



Центр надання адміністративних послуг
Дніпропетровської міської ради
вх. № 301003-029931-135-20-2016
« 22 » 09 20 16

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(назва установи)
м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006
(місцезнаходження)
+380 (56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(посада)

А.Ю.Кондратьєв

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21. 09. 2016

№ 05.03.02-03/ 291

**Матеріал полімерний рулонний покрівельний та гідроізоляційний марок:
«PLASTFOIL ® ECO», «PLASTFOIL ® CLASSIC», «PLASTFOIL ® POLAR»,
«PLASTFOIL ® FL», «PLASTFOIL ® LAY», «PLASTFOIL ® LIGHT»**

(об'єкт експертизи)

Код за УКТЗЕД 3921

(код за ДКПЦ, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво; оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фирма Філіал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Россия, 187110, Ленинградская обл., г.
Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36**

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Фирма Філіал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Россия, 187110, Ленинградская обл., г.
Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам:

Нормативного документа виробника на цю продукцію; ДСанПіН №8.2.1-181-2012.
Органолептичні показники: запах зразка - не більше 2 балів; міграція хімічних речовин в
повітряне середовище (мг/м³), не більше: метанол - 0,5; формальдегід - 0,003; фенол - 0,003;
бензол - 0,1; толуол - 0,6; ацетальдегід - 0,01; дибутилфталат - 0,1.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: зберігання та транспортування згідно НД виробника на цю продукцію**

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Матеріал полімерний
рулонний покрівельний та гідроізоляційний марок: «PLASTFOIL ® ECO»,
«PLASTFOIL ® CLASSIC», «PLASTFOIL ® POLAR», «PLASTFOIL ® FL», «PLASTFOIL**

® LAY», «PLASTFOIL ® LIGHT», код за УКТЗЕД 3921 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України, за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаним в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно вимог нормативного документа виробника
Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний: до 01.10.2019

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:
Радіологічний контроль на відповідність НРБУ-97, ОСПУ.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:
не потрібні

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:
Вибірковий лабораторний контроль показників безпеки згідно вимог цього висновку.

Експертна комісія Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області з проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи


Голова експертної комісії

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380
(56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 291 від 21.09.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


О.Г.Губський